

รายละเอียดของงาน-Job Details

ชื่องาน Job Title :	หมายเลขงาน Job ID No :
พื้นที่ปฏิบัติงาน Working Area :	ชื่อเครื่องจักร Equipment :
วันที่เริ่มงาน Started Date :	กำหนดเสร็จ Finished Date :

การชี้บ่งและควบคุมอันตราย hazard identified and control measure

note บันทึกแบบฟอร์มโดยวิธีเขียนกรอก : Y=Yes เพื่อระบุว่าใช่, N=No ไม่ใช่หรือไม่ตรงกับความเป็นจริงและให้เขียน NA=Not Applicable เมื่อรายละเอียดและหัวข้อชี้บ่งอันตรายนั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานที่จะปฏิบัติ

รายการ	รายละเอียดและหัวข้อที่ตรวจสอบ	Yes	No	NA	คำแนะนำ
1	ผู้ตรวจนั่งร้านมี certificate หลักสูตรมาตรฐาน (เทคนิคนั่งร้าน กฎหมาย การปิดกันควบคุมพื้นที่)				อบรมทฤษฎี-ภาคสนามไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
2	อุปกรณ์นั่งร้าน ตรวจสอบด้วยสายตา (visual check) ก่อนติดตั้ง				
2.1	แป้นปรับเกลียว jack base or u-jack base สภาพปกติ				
2.2	เฟรมขาตั้ง main frame				โก่ง เสียรูป บีบแฟบ สนิม
2.3	ค้ำยัน cross brace				โก่ง เสียรูป บีบแฟบ สนิม
2.4	เฟรมกรอบ working frame				กรณีใช้เฟรมกรอบ
2.5	ใช้ข้อต่อมาตรฐาน ไม่แปรงสภาพ สภาพปกติ				
2.6	บันได scaffolding stair และลวดโลหะขนาดไม่ต่ำกว่าสองมิลลิเมตร				ใช้ลวดโลหะ ชั้นขณะติดตั้งกับเฟรมขาตั้ง
2.7	แผ่นทางเดิน แผ่นพื้น				โก่ง บิดเบี้ยวเสียรูป สนิม และสิ่งสกปรกที่ทำให้ลื่น
	extra อุปกรณ์แปลงสภาพ กรณีอนุญาต				นั่งร้านตั้งสูงกว่าสองชั้น
2.8	ท่อนั่งร้านได้มาตรฐาน สภาพปกติ				
2.9	แคลมป์เป็น แคลมป์ตาย สำหรับจับยึดท่อได้มาตรฐาน สภาพปกติ				
2.10	แคลมป์พาดยึด (มือลิง) แคลมป์ยึดพื้นได้มาตรฐาน สภาพปกติ				
3	ตรวจการติดตั้ง ก่อนอนุญาตใช้นั่งร้าน				
3.1	แผ่นรองฐานนั่งร้าน sole board				ติดตั้งตามเงื่อนไขพื้นที่
3.2	ติดตั้งแป้นปรับเกลียวหรือ u-jack base ถูกต้อง				
3.3	เฟรมขาตั้งตั้ง แผ่นทางเดินได้ระดับน้ำ				ตรวจด้วยระดับน้ำ
3.4	บันไดสวนบนล่าง มีลวดโลหะชั้นขณะติดตั้งกับเฟรมขาตั้งมั่นคง				

รายการ	รายละเอียดและหัวข้อข้บ่งอันตราย	Yes	No	NA	คำแนะนำ
3 (ต่อ)	ตรวจการติดตั้ง ก่อนอนุญาตใช้งาน extra ท่อและแคลมป์ นั่งร้านสูงกว่าสองชั้น				กรณีหน่วยงานอนุญาต
3.5	ใช้อุปกรณ์แปลงสภาพ (modify) ถูกต้อง				
(a)	ยึดเฟรมขาตั้งตามแนวนอน ไขแคลมป์ตาย				rights angle clamp
(b)	ยึดท่อราวกันตก ไขแคลมป์พาดยึด (มือลิง)				putlog clamp
(c)	ส่วนปลายท่อ ทาสีโทนสว่าง 20 เซนติเมตร				
(d)	ติดตั้งส่วนปลายท่อ ต้องยาวเกินแนวเฟรม ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร				
(e)	ท่อทาบ-แคลมป์กับแคลมป์ และแคลมป์กับส่วนปลายของท่อ ระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร				
(f)	แผ่นพื้นถูกยึดกับเฟรมครอบมั่นคงด้วยลวดโลหะหรือแคลมป์ยึดพื้น				กรณีไม่แปลงสภาพ แผ่นพื้นจะขันชะเนาะด้วยลวด
3.6	รั้วบน รั้วกลางติดตั้งความสูงถูกต้อง				90-110, 45-55 Cm
3.7	ติดตั้งแผงทับกันของดก toe board โดยรอบ				
4	แขวนป้ายแท็ก โดยผู้ตรวจนั่งร้าน certificate หลักสูตรมาตรฐาน ฝีกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง				ทุกสองปีอบรมทบทวน ชั้นต่ำสามชั่วโมง
4.1	แขวนป้ายแท็ก อนุญาตใช้นั่งร้านระยะเวลาเจ็ดวัน หากไม่มีข้อหนึ่งข้อใดเลือก no				เฟรมบันไดทางขึ้น ชั้นที่ 3 green tag
4.2	ไม่แขวนหรือแขวนแท็กไม่อนุญาตใช้นั่งร้าน				red tag

เฉพาะหัวข้อที่เลือก No ต้องปรับแก้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในงานนั่งร้าน

No	รายละเอียดและหัวข้อตรวจสอบ	มาตรการปรับแก้

Job Leader ลงนาม :	Section Manager ลงนาม :
ชื่อตัวบรรจง-เบอร์โทร :	ชื่อตัวบรรจง-เบอร์โทร :